

**Информация о величине резервируемой максимальной мощности  
в IV квартале 2021 года,  
определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по  
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением  
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861,  
в разбивке по уровням напряжения**

| Месяц   | Максимальная мощность, кВт | Фактически использованная мощность, кВт | Резервируемая мощность, кВт |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|
| Октябрь 2021  | 14 841                     | 4 298                                   | 10 543                      |
| в т.ч. СН2  | 12 198                     | 3 656                                   | 8 542                       |
| в т.ч. НН   | 2 643                      | 642                                     | 2 001                       |
| Ноябрь 2021   | 14 841                     | 4 447                                   | 10 394                      |
| в т.ч. СН2  | 12 198                     | 3 785                                   | 8 413                       |
| в т.ч. НН   | 2 643                      | 662                                     | 1 981                       |
| Декабрь 2021  | 14 841                     | 4 934                                   | 9 907                       |
| в т.ч. СН2  | 12 198                     | 4 227                                   | 7 971                       |
| в т.ч. НН   | 2 643                      | 707                                     | 1 936                       |
| Усредненная за квартал величина резервируемой максимальной мощности |                            |   | 10 281                      |
| в т.ч. СН2  |                            |   | 8 309                       |
| в т.ч. НН   |                            |   | 1 973                       |

Ведущий инженер группы учета энергоресурсов  
и транспорта электроэнергии АО "ЭСК"



С.А.Хрялова