**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2022 год**

Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
*наименование электросетевой организации*

| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | | | | | | | | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приводит к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | | | | | | | | | | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на приспособлениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | | | Учет в показателях надежности, в т.ч. нормативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) |
| | | | | | | | | | | | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | | | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | | | | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | | | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в | Код организационной причины аварии | Код технической причины возникновения оборудования | |
| | | | | | | | | | | | | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (0,20 кВ) | НН (0,22,1 кВ) | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | ПС "Соцгород" ЗСШ | 6 (6.3) | 05,50 2022.01.01 | 06,20 2022.01.01 | В | 0,5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 112(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 119(Все ЛЭП ТП),ТП 6 (6.3) кВ ТП | | ЗАО "Стройинвестрегион НН", Котельная больницы №23, ГОиЧС ПЧ №46, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-4, | 599 | 1 | 23 | 575 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 8180,48 | | 01-01/22 от 01.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф827 в РП 200 | 6 (6.3) | 07,21 2022.01.01 | 07,30 2022.01.01 | В | 0,15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 112(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23а(Все ЛЭП ТП) | | | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 | | 02-01/22 от 01.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.621 в РП21 | 6 (6.3) | 09,26 2022.01.25 | 10,09 2022.01.25 | В | 0,72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП56(1)(Все ЛЭП ТП),ТП 6 (6.3) кВ ТП347(Все ЛЭП ТП),ТП 6 (6.3) кВ ТП346(1)(Все ЛЭП ТП) | | детский комбинат № 3, Управление образования администрации Автозаводского района Детский дом № 4, детский комбинат № 119, детский комбинат № 4 | 42 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1046,78 | | 03-01/22 от 25.01.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.2012 в РП20 | 6 (6.3) | 05,10 2022.01.26 | 05,35 2022.01.26 | В | 0,42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 410(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 410а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4105(Все ЛЭП ТП) | | ООО "Гостиница "Волна" | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 324 | | 04-01/22 от 26.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 |
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП221 | 0.38 | 12,14 2022.02.10 | 12,55 2022.02.10 | В | 0,68 | ТП 0.38 кВ ТП221(Все ЛЭП ТП) | | детский комбинат № 59 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62,16 | | 01-02/22 от 10.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0 |
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф93РП9 | 6 (6.3) | 10,30 2022.02.11 | 11,45 2022.02.11 | В | 1,25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП118(Все ЛЭП ТП) | | детский комбинат № 102, детский комбинат № 23 | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 295 | | 02-02/22 от 11.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП22 | 0.38 | 09,55 2022.02.14 | 11,10 2022.02.14 | В | 1,25 | ТП 0.38 кВ ТП 22 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 217 | | 03-02/22 от 14.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0 |
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.43 РП6 | 6 (6.3) | 14,08 2022.02.17 | 16,09 2022.02.17 | В | 2,02 | ТП 6 (6.3) кВ ТП198(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП199(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП173(Все ЛЭП ТП) | | детский комбинат № 341 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 515 | | 05-02/22 от 17.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 |